

Védjük lakóházainkat

gondatlanságból keletkezhető tüzesetekkel szemben !

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány évenként több millió forintot fordít lakóházak építésére. Ezzel szemben évente — csak megyénk területén — több százezer forint értékű lakóház pusztul el gondatlanságból keletkezett tüzesetek következtében.

Például: 1961. január 23-án Kőszeg, Sáncárok utca 19. szám alatt keletkezett tüzeset, Földes János tulajdonát képező lakásban. Az albérlő ágyban cigarettázott, az égő cigarettát eldobta, meggyulladt a szőnyeg és onnan a tűz átterjedt a bútorokra. A szoba bútorzata a tűz következtében elpusztult.

1961. február 10-én 16 óra 15 perckor a Sárvári Állami Gazdaság Péterfai Üzemegységéhez tartozó kastély épületében keletkezett tüzeset. A kb. 90 éves épület kéményében 5 helyen volt beépítve gerenda. A beépített gerendák az erős tüzelés következtében meggyulladtak és a tűz átterjedt a tetőszerkezetre.


1961. június 11-én a Szentgotthárdi Szociális Otthonban keletkezett tüzeset. Kubol József gondozott az ágyban cigarettázott és elaludt. A cigarettát meggyújtotta a párnát. Hogy nagyobb kár nem keletkezett annak köszönhető, hogy a tüzet hamar észrevették.

1961. július 12-én Szombathely, Savaria tér 1. szám alatti lakóházban keletkezett tüzeset. Pásztori Antal és felesége üdülésre indultak. Indulás előtt vilnyvasalót használtak, melynek dugaszolóját használat után nem húzták ki. Több ezer forint kár keletkezett.

1961. augusztus 31-én Gércse, Kossuth Lajos u. 77. számú ház teteje gyulladt ki. A padlástéren keresztülhúzó kémény rossz állapotban volt. A kéményből kikerülő szikra meggyújtotta a zsúpfedelű háztetőt és több tízezer forint értékű kár keletkezett.

A fenti tüzesetek elkerülhetők lettek volna, ha betartják a lakóházakra vonatkozó tűzrendészeti előírásokat.

1961. nov.



A lakóházi tüzesetek megelőzése érdekében az alábbi tűzrendészeti előírásokat kell betartani:

1. Olyan helyiségben, ahol a vaskályha éghető anyagon van elhelyezve (padló, parkett) a kályha alá, a kályha körületét 30 cm-el meghaladó hőfelfogó lemezt kell elhelyezni. A cserépkályhák tüztere alá szintén hőfelfogó lemezt kell elhelyezni.

2. Tűzveszélyes folyadékkal, vagy egyéb hevesen égő anyaggal (benzín, benzol, petróleum stb.) begyújtani vagy ezzel tüzet élesztetni és ilyen anyagokat fűtőberendezések közelében tartani szigorúan tilos.

3. Füsteső 50 cm-es, kályha, tűzhely 1 m-es körzetén belül éghető anyag nem helyezhető el.

4. A fűtőberendezések mellett csak 1 napi tüzelőanyag tárolható olyan távolságra, hogy az a sugárzó hőtől vagy a kipattanó szikrától meg ne tudjon gyulladni.

5. Tüzet okozó szerszámot (gyufát, öngyújtót) gyermek kezébe adni tilos. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz gyermek semmilyen körülmények között se tudjon hozzáférni.

6. Parazsat, hamut csak teljesen lehűlt és vízzel lelocsolt állapotban szabad az erre alkalmas helyre (sajaktárolóba) vinni. Szigorúan tilos tragyadomb mellé és kazlak közelébe önteni.

7. A füstesővek csak tégiából falazott, az Építési Szabályzatnak megfelelő kéménybe torkolhatnak. A füstesőveket ranyuáson, ablakon vagy más hasonló módon szabadba vezetni szigorúan tilos.

8. A kéményeket a padlasterben tetonejig telmenően javított mészhabarccsal durván vakolni kell.

9. A kéményekbe faszervezet beépítése tilos. Az esetleges beépített faszervezetet ki kell váltani úgy, hogy a kémény külső falsíkja és a faszervezet között a 12 cm távolság meglegyen.

10. Használaton kívüli füstcsőnyílásokat éghető anyaggal (papír, rongy) bedugni nem szabad. A füstcsőnyílást csak hézagmentesen záró lemdugaszszal lehet bedugni, vagy be kell talazni.

11. Szabad területen tűzhasználat (üstházban, hordozható tűzhelyen, sertéssperzselés, erdő közelében való tüzrakás) csak szétcsendes időben és olyan alkalmas helyen történhet, ahol a környezetre nem jelent tűzveszélyt. A tüzet örízetlenül hagyni nem szabad. Amennyiben a tüzre szükség nincs, azonnal ki kell oltani. A lakóházak udvarán vagy könnyen gyúló anyagok közelében a sertéssperzselés és nyílt tüzrakás tilos.

12. Könnyen gyúló szilárd anyag (széna, szalma, nád, mezőgazdasági termény, kender, len stb.) csak nem lakás céljára épületek padlasterén tárolható, de csak abban az esetben, ha a raktározásra szolgáló padlaster a szomszédos fölbi padlástól tűzbiztos tűzfallal el van választva és a padlasteren használatban levő kémény át nem halad.

13. Az elektromos berendezések szerelése és használata feleljen meg az MSZ 1600-as szabvány általános előírásainak. Az elektromos berendezések szerelését, javítását csak szakember végezheti. Az elektromos vezetékeket megtalálni, tűlbiztosítani szigorúan tilos.

14. Az istállókban elektromos világítás hiányában csak félig zárt, un. viharlámpát szabad használni. Ezeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy ember, állat le ne tudja verni és éghető anyaghoz 50 cm távolságon túl legyen.

15. Rezsók, villanyvasalók stb. alá éghető anyagú szigetelést kell tenni. Amennyiben használatuk nem szükséges, dugójukat az aljzatból (konnektorból) ki kell húzni.

16. A lakóépületekben benzínben mosni szigorúan tilos.

17. Tilos a dohányzás és nyílt láng használata az épületek padlasterén, pajtákban, fészerekben, sátorban és minden olyan helyen, ahol könnyen gyúló és tűzveszélyes anyag van.

18. Bárki, bárhol tüzet észlel, köteles azt a legrövidebb úton az állami tűzoltóság tudomására hozni és utána tevékenyen részt venni a tűz oltásában.